

附件三：清单明细  
空调风管系统工程清单(总)

邹平宏杰宏儒项目空调风管系统工程清单

序号	物料名称	规格 型号	单位	单个分厂 (约)	总量	备注
1	镀铝锌板铁皮风管	0.8mm	m <sup>2</sup>	9712	19424	法兰及风口短接不另计，150g/m <sup>2</sup> 锌层，无油钝化耐指纹
2	镀铝锌板铁皮风管	1.0mm	m <sup>2</sup>	36004	72008	
3	镀铝锌板铁皮风管	1.2mm	m <sup>2</sup>	9553	19106	
4	工艺排风管橡塑保温	B1级厚20mm，带铝箔橡塑	m <sup>2</sup>	11952	23904	华美
5	调节风口	625x225x250	个	588	1176	镀铝锌板 1.0mm
6	调节风口	1035x325x250	个	1947	3894	镀铝锌板 1.0mm
7	连续性折流导流板	W=225	m	1164	2328	镀铝锌板 1.0mm
8	连续性折流导流板	W=325	m	3432	6864	镀铝锌板 1.0mm
9	方形散流器带调节	600x600x200	个	334	668	铝合金 1.0mm
10	风量调节插板阀	1100x500H	个	2	4	镀铝锌板 1.2mm
11	风量调节插板阀	1900x700H	个	2	4	镀铝锌板 1.2mm
12	风量调节插板阀	3300x500H	个	6	12	镀铝锌板 1.2mm
13	风量调节插板阀	2700x400H	个	4	8	镀铝锌板 1.2mm
14	风量调节插板阀	2300x400H	个	6	12	镀铝锌板 1.2mm
15	风量调节插板阀	2700x800H	个	54	108	镀铝锌板 1.2mm
16	风量调节插板阀	1300x500H	个	8	16	镀铝锌板 1.2mm
17	风量手动调节阀	2500x1200H	个	2	4	镀锌板框架 1.8mm
18	风量手动调节阀	2400x1000H	个	2	4	镀锌板框架 1.8mm
19	风量手动调节阀	1200x700H	个	2	4	镀锌板框架 1.8mm
20	风量手动调节阀	2400x1200H	个	2	4	镀锌板框架 1.8mm
21	风量手动调节阀	1600x600H	个	2	4	镀锌板框架 1.8mm
22	风量手动调节阀	1900x1000H	个	2	4	镀锌板框架 1.8mm
23	风量手动调节阀	2100x800H	个	8	16	镀锌板框架 1.8mm

以上数量为邹平两个分厂的总量，仅供参考，以图纸及实际安装数量为准。